

## ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

### ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

1. Σχετικά με το προς προμήθεια είδος Α.Α13 με τον όρο «κλασικός» εννοείται το σχήμα του λαμπτήρα δηλαδή διάμετρος 60mm.
2. Σχετικά με την κατάθεση πιστοποιητικών ISO 9001 , 14001 και CE εξαιρούνται τα υλικά(σφικτήρες χαλκού, ντουί ,σταρτερ, ταινίες στήριξης-μονωτικές, φυσίγγια-γυάλινες ασφάλειες ,πίνακες ,κλέμμες, ερπες συσφιξης, δεματικά, ρvc καρφάκι- σύνδεσμος , καλώδιο ρvc φωτοσωλήνα ,τηλεφωνο ,συρμα γαλβανιζέ,ρvc καλώδιο φωτοσωληνα,ρvc καρφάκι, προβολέας rgb) συνεπώς μπορούν να κατατεθούν μόνο τα τεχνικά φυλλάδια.
3. Σας ενημερώνουμε ότι τα πιστοποιητικά μπορούν να κατατεθούν στα( Ελληνικά ή τα Αγγλικά ) όπως αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές.
4. Μπορεί να προσφερθεί και γυάλινη ασφάλεια 6,3<sup>Α</sup>.
5. Για το προς προμήθεια είδος λαμπτήρας αλογόνου 18W E27 για χρήση γυρλάντας δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση πιστοποιητικού ISO 14001 λόγω περασμένης τεχνολογίας λαμπτήρα.
6. Σχετικά με το είδος προβολέας RGB 100 W που χρησιμοποιείτε για διακοσμητικό φωτισμό ισχύει ότι περιγράφουν οι τεχνικές προδιαγραφές, εκτός αν υπάρχει αντικατάσταση του λόγο τεχνολογικών εξελίξεων , για λόγους περιβαλλοντικής προστασίας 'η δεν υπάρχει διαθέσιμο στην ελεύθερη αγορά( καθώς αποτελεί στοιχείο φωτισμού ανάδειξης στοιχείων) τότε είναι αποδεκτά υποκατάστατα αυτών με συναφή απόδοση τεχνικών χαρακτηριστικών δεν απαιτείται ISO
7. Σχετικά με τα εορταστικά είδη φλογοσωλήνα, λαμπάκια , κουρτίνα απαιτείται μόνο το πιστοποιητικό ISO9001 του κατασκευαστή
8. Σχετικά με το προς προμήθεια είδος Α.Α48 αφορά ρελλέ διαρροής 2Χ40Α όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές
9. Σχετικά με την κατάθεση των δειγμάτων, σας ενημερώνουμε ότι τα δείγματα πρέπει να κατατεθούν μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημερομηνία από την διεξαγωγή του διαγωνισμού στο γραφείο Προμηθειών και να συνοδεύονται με Δ.Α το οποίο θα λάβει Αρ. Πρωτοκόλλου και αντίγραφο του θα κατατεθεί στον διαγωνισμό( επί ποινή αποκλεισμού).

10. Σχετικά με το προς προμήθεια είδος A.A32 συνεπώς και το A.A 33 μπορεί να προσφερθεί και τσέρκι-συνδετήρας INOX.
11. Σχετικά με την εγγυητική , εκ παραδρομής δεν συμπεριλήφθη στη διακήρυξη και συμπεριλήφθη μόνο την συγγραφή . Ισχύουν τα γραφόμενα της συγγραφής . Απαιτείται εγγυητική συμμετοχής .
12. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα <https://espdint.eprocurement.gov.gr/> για την σύνταξη του .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ, MSc